


正 本

檔 號：

保存年限：



臺北市建築管理工程處 函

104083

臺北市中山區民生東路3段1號8樓

受文者：台北市室內設計裝修商業同業
公會

發文日期：中華民國113年4月25日

發文字號：北市都建使字第1136114374號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：建築物室內裝修抽查作業專案小組會議記錄、簽到簿

地址：110臺北市信義區市府路1號
2樓

承辦人：張瑜娟

電話：02-27208889或1999轉2774

傳真：27595772

電子信箱：ac3931@gov.taipei

主旨：檢送本處113年4月12日召開建築物室內裝修抽查作業專案
小組會議紀錄1份，請查照。

說明：依本處113年4月8日北市都建使字第1136110134號開會通
知單續辦。

正本：臺北市建築師公會、中華民國室內裝修專業技術人員學會、台北市室內設計裝修
商業同業公會

副本：

處長 虞積學

本案依分層負責規定授權人員決行

建築物室內裝修抽查作業專案小組會議

時間：中華民國113年4月12日（星期五）下午2時

地點：市政大樓3樓(南區)305開標室

主席：楊景程正工程司

紀錄：張瑜娟

一、提案討論事項：

提案一

案由：有關本市中山區長春路149之1號(1、2層)建築物室內裝修案，領有110年11月16日簡裝(登)字第C11004938號施工許可證(領有049工營字第0278號)，未領有測量成果圖，涉及違建範圍檢討疑義，暫不准照，提起討論。(蘇錦江建築師事務所)

說明：

- (1) 倘依049工營字第0278號執照圖檢討，違建範圍設置營業性廚房。
- (2) 本案係111年11月29日室裝抽查作業專案小組會議決議：「請審查建築師審視營造執照釐清違建範圍，並確實標示檢討後再依權責辦理後續竣工事宜。」本次為建築師回覆決議之陳述意見，故再提抽查小組。

決議：

1. 面積計算應以牆心起算，故應修正計算式，應以謄本面積計算。
2. 圖面備餐區加註無燃氣設備。

提案二

案由：有關本市萬華區西門里昆明街111號7樓之13辦理室裝，建管處審查意見：「既有陽台違建本次裝修疑似新增墊(架)高板，請釐清檢討。」

說明：

- (1) 本案為暫不准照的列抽案件。

決議：有關陽台違建架高部分，會辦查報隊釐清卓處。

臨時提案：請委員抽查9月案件。

下次會議時間擬訂於113年4月26日(星期五)召開(地點：南區3樓 S305開標室)，屆時敬請各位委員按時出席與會，期程如有變更另通知。